

**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ  
«МОСКОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ЦЕНТР  
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛЮДМИЛЫ РЮМИНОЙ»**

**АКТ (СПРАВКА)**

19.03.2019

№ 3

**Об итогах организации подготовки и проведения показательной  
тренировки по эвакуации персонала и посетителей из здания ГБУК г.  
Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой»**

Во исполнение приказа директора от 28 февраля 2019 года № 2/АХ "Об организации проведения показательной тренировки по эвакуации персонала и посетителей" в здании ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой» (далее – Учреждение) 18 марта 2019 г. проведена показательная тренировка по эвакуации персонала и посетителей из здания Учреждения (далее – тренировка).

Мероприятия осуществлялись в соответствии с утвержденным директором Учреждения планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников, а также проверка систем автоматической противопожарной защиты Учреждения.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания на сцене большого зала Учреждения в 13 часов 00 минут.

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, который передал сообщение о задымлении сотруднику частного охранного предприятия «Кончак»(далее – сотрудник ЧОП), обслуживающего

Учреждение.

В 13 часов 01 минуту сотрудником ЧОП включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 13 часов 01 минуту 30 секунд начата общая эвакуация из здания Учреждения.

В 13 часов 04 минуты 00 секунд сотрудники ЧОП приступили к эвакуации и тушению условного пожара.

В 13 часов 15 минут 00 секунд эвакуация завершена.

В 13 часов 16 минут 00 секунд эвакуация была полностью завершена общеобъектовым построением на территории Учреждения.

В 13 часов 17 минут 00 секунд главным инженером Учреждения отдано указание дежурному электрику отключить общее электроснабжение.

Порядок эвакуации был нарушен неправильными действиями сотрудников ЧОПа, которые, оказавшись в заблокированном дымом помещении, открыли окно для подачи сигнала, не уплотнив влажными тряпками дверное полотно.

Руководителем тренировки подведены итоги тренировки.

Руководителем Учреждения отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты. Вместе с тем, в связи с неправильными действиями сотрудников ЧОПа, условно оказавшихся заблокированными в помещении, необходимо провести дополнительные занятия со всеми категориями персонала о правилах поведения при пожаре.

Ответственный за проведение тренировки:

инженер I категории



К.В.Соляров